

回 答 書

令和5年4月26日

入札参加者 様

社会福祉法人坂戸市社会福祉協議会
会長 新井 勇



坂戸保育園改築工事に関する質問について、下記のとおり回答します。

記

- 1 質 問： 構造材については埼玉県産材を使用とありますが、造作材については埼玉県産材を使用するよう努めるという考えで宜しいですか。
回 答： 宜しい。軒天／腰壁の杉縁甲板貼、家具天板／扉は埼玉県産材、その他は貴見のとおりです。
- 2 質 問： 建設発生土の処理について、場外搬出適切処理（坂戸サツキクリーンセンター）とありますが、工事仕様書には処分費用が計上されていないようです。処分費はかからないものと考えて宜しいですか。（特記 A-01）
回 答： 貴見のとおりです。
- 3 質 問： 植栽工事のミカン（既存利用）とありますが、移設はないものと考えて宜しいですか。（G-07）
回 答： 同位置で既存利用を想定していますが、造成外構工事に支障がでると考えられ、移設（敷地外移植）を見込んでください。
- 4 質 問： 床フローリングは無垢材でしょうか。また、その場合は県産材の指定となるのでしょうか。御指示願います。
回 答： 国産無垢材又は圧縮材とします。県産材の指定はありません。工事設計書では無垢上小節を想定しています。

担当：坂戸市社会福祉協議会事務局
電話：049-283-1597